




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
278529	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.860	0.020	0.010	0.214	0.010	0.020	0.020	0.007	0.004	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
278529	260713753A	58.953(KSI)	78.304(KSI)	22(%)									
278529	260713754A	59.703(KSI)	79.162(KSI)	24(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
278529	260713755A	18	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000084710		000110			
278529	260713756A	18	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000084710		000110			
278529	260713757A	15	12	6.50	12.2	52.100	A-6	0000084710		000110			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
278529	260713755A	1001000211	3504										
278529	260713756A	1001000211	3504										
278529	260713757A	1001000211	3504										
FIN DE DATOS													