




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.12.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
178705	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.850	0.011	0.005	0.204	0.030	0.020	0.020	0.007	0.003	0.001	
267471	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.890	0.017	0.011	0.209	0.040	0.030	0.030	0.006	0.002	0.001	
278839	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.015	0.006	0.207	0.040	0.020	0.030	0.007	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
178705	260714398A	61.139(KSI)	76.181(KSI)	23(%)
178705	260714399A	61.538(KSI)	76.190(KSI)	24(%)
267471	260610216A	62.338(KSI)	76.768(KSI)	23(%)
267471	260610217A	62.169(KSI)	76.762(KSI)	22(%)
278839	260714343A	60.613(KSI)	77.515(KSI)	22(%)
278839	260714344A	61.679(KSI)	78.812(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
178705	260714410A	27	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000084860	000040
267471	260713688A	9	12	6.50	12.2	44.600	A-6	0000084710	000100
278839	260714371A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000084215	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
178705	260714410A	1001006275	3547
267471	260713688A	1001006275	3504
278839	260714371A	1001006275	3379

FIN DE DATOS