




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.12.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
178996	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.850	0.017	0.004	0.260	0.030	0.020	0.008	0.004	0.002
473483	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.920	0.013	0.006	0.196	0.030	0.030	0.007	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO											

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
178996	260715018A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001009866	3772
473483	260715015A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001009866	3772
473483	260715016A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001009866	3772
473483	260715018A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001009866	3772

FIN DE DATOS