




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 22.12.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
279503	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.900	0.018	0.007	0.241	0.040	0.030	0.011	0.003	0.001
279504	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.880	0.025	0.009	0.210	0.030	0.030	0.007	0.005	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO									

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
279503	260715510A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215	000080
279503	260715511A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215	000080
279504	260715530A	10	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215	000080

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
279503	260715510A	1001013808	3379
279503	260715511A	1001013808	3379
279504	260715530A	1001013808	3379

FIN DE DATOS