




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 23.12.2007 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Vigas | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | MN | P | S | SI | CU | CR | MO | V | NB/CB |
| 278818 | ASTM A-36/A-572-50 | 0.220 | 0.840 | 0.019 | 0.007 | 0.209 | 0.010 | 0.020 | 0.007 | 0.004 | 0.001 |
| 278819 | ASTM A-36/A-572-50 | 0.213 | 0.860 | 0.015 | 0.003 | 0.213 | 0.010 | 0.020 | 0.007 | 0.003 | 0.001 |

| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| COLADA | NO. PAQUETE | L. ELASTICO | R. TENSION | % ELON. |
| 278818 | 260715561A | 61.965 (KSI) | 78.334 (KSI) | 21 (%) |
| 278818 | 260715562A | 60.972 (KSI) | 77.231 (KSI) | 22 (%) |
| 278819 | 260715545A | 62.324 (KSI) | 77.621 (KSI) | 25 (%) |
| 278819 | 260715546A | 62.466 (KSI) | 78.660 (KSI) | 23 (%) |

| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------|------------|--------------|
| COLADA | NO. PAQUETE | NO. PZAS. | PERALTE (Plg.) | PATIN (Plg.) | LARGO (m) | PESO (KG/MTO) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED. CLIENTE |
| 278818 | 260715573A | 48 | 6.0000 | 4.0000 | 12.2000 | 17.900 | 0000092814 | 000010 | 1001014228 | 3772 |
| 278818 | 260715574A | 48 | 6.0000 | 4.0000 | 12.2000 | 17.900 | 0000092814 | 000010 | 1001014228 | 3772 |
| 278819 | 260715578A | 48 | 6.0000 | 4.0000 | 12.2000 | 17.900 | 0000092814 | 000010 | 1001014228 | 3772 |

| FIN DE DATOS |
|--------------|
|--------------|