




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
280851	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.840	0.016	0.004	0.222	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.								
280851	260801537A	62.192(KSI)	77.361(KSI)	22(%)								
280851	260801538A	60.062(KSI)	75.578(KSI)	21(%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE		
280851	260801540A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093138	000060	1001030288	3876		
280851	260801541A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093138	000060	1001030288	3876		
280851	260801544A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093138	000060	1001030288	3876		
FIN DE DATOS												