




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.03.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACIÓN	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
281543	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.870	0.012	0.004	0.227	0.010	0.020	0.006	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.								
281543	260803169A	65.422(KSI)	79.352(KSI)	21(%)								
281543	260803170A	63.928(KSI)	79.029(KSI)	23(%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE		
281543	260803171A	24	10.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000093953	000020	1001043417	4091		
281543	260803172A	24	10.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000093953	000020	1001043417	4091		
281543	260803176A	24	10.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000093953	000020	1001043417	4091		
281543	260803177A	24	10.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000093953	000020	1001043417	4091		
FIN DE DATOS												