




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 07.03.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
281546	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.850	0.019	0.006	0.199	0.010	0.020	0.005	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
281546	260803163A	65.123 (KSI)	79.431 (KSI)	23 (%)
281546	260803164A	63.311 (KSI)	78.836 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
281546	260803163A	24	10.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000093953	000020	1001043418	4091
281546	260803164A	24	10.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000093953	000020	1001043418	4091
281546	260803167A	24	10.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000093953	000020	1001043418	4091
281546	260803168A	24	10.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000093953	000020	1001043418	4091

FIN DE DATOS