




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 31.03.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
182510	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.850	0.017	0.004	0.226	0.010	0.040	0.013	0.004	0.002	
182512	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.880	0.018	0.005	0.213	0.020	0.030	0.010	0.004	0.002	
282408	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.860	0.019	0.005	0.217	0.020	0.030	0.011	0.005	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
182510	260804630A	60.681(KSI)	77.892(KSI)	24(%)
182510	260804631A	61.130(KSI)	76.899(KSI)	23(%)
182512	260804612A	59.990(KSI)	76.034(KSI)	22(%)
182512	260804613A	57.514(KSI)	77.034(KSI)	23(%)
282408	260804633A	61.566(KSI)	76.957(KSI)	25(%)
282408	260804634A	62.202(KSI)	77.708(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
182510	260804630A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001052983	4091
182510	260804633A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001052983	4091
182512	260804630A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001052983	4091
282408	260804633A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001052983	4091
282408	260804635A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001052983	4091

FIN DE DATOS