




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 09.04.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
280033	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.820	0.020	0.009	0.201	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
280033	260800253A	60.517 (KSI)	78.731 (KSI)	20 (%)								
280033	260800254A	59.245 (KSI)	77.429 (KSI)	21 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE		
280033	260805047A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000093953	000030	1001056490	4091		
280033	260805048A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000093953	000030	1001056490	4091		
280033	260805050A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.300	0000093953	000030	1001056490	4091		
FIN DE DATOS												