




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 15.04.2008 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Vigas | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | MN | P | S | SI | CU | CR | MO | V | NB/CB |
| 282862 | ASTM A-36/A-572-50 | 0.203 | 0.850 | 0.020 | 0.006 | 0.206 | 0.010 | 0.020 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |
| 282863 | ASTM A-36/A-572-50 | 0.201 | 0.830 | 0.014 | 0.007 | 0.226 | 0.010 | 0.020 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |

| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| COLADA | NO. PAQUETE | L. ELASTICO | R. TENSION | % ELON. |
| 282862 | 260805504A | 60.666 (KSI) | 79.510 (KSI) | 23 (%) |
| 282862 | 260805505A | 61.373 (KSI) | 79.875 (KSI) | 21 (%) |
| 282863 | 260805508A | 58.724 (KSI) | 77.697 (KSI) | 22 (%) |
| 282863 | 260805509A | 59.482 (KSI) | 79.013 (KSI) | 24 (%) |

| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------|------------|--------------|
| COLADA | NO. PAQUETE | NO. PZAS. | PERALTE (Plg.) | PATIN (Plg.) | LARGO (m) | PESO (KG/MTO) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED. CLIENTE |
| 282862 | 260805506A | 16 | 16.0000 | 7.0000 | 12.2000 | 53.600 | 0000093953 | 000070 | 1001059155 | 4091 |
| 282862 | 260805507A | 16 | 16.0000 | 7.0000 | 12.2000 | 53.600 | 0000093953 | 000070 | 1001059155 | 4091 |
| 282863 | 260805510A | 16 | 16.0000 | 7.0000 | 12.2000 | 53.600 | 0000093953 | 000070 | 1001059155 | 4091 |

FIN DE DATOS