




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
176826	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.850	0.013	0.009	0.220	0.030	0.020	0.009	0.003	0.001	
182420	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.950	0.012	0.007	0.270	0.010	0.020	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"		
176826	260710691A				60(KSI)	78(KSI)	22(%)		
176826	260710692A				59(KSI)	78(KSI)	21(%)		
176826	260805230A	59.994(KSI)	78.453(KSI)	22(%)					
176826	260805231A	61.369(KSI)	78.159(KSI)	23(%)					
182420	260804432A	59.199(KSI)	76.543(KSI)	23(%)					
182420	260804433A	58.937(KSI)	75.749(KSI)	22(%)					
182420	260805232A	59.237(KSI)	76.593(KSI)	23(%)					

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
176826	260805232A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093953	000060	1001060551	4091
182420	260805232A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093953	000060	1001060551	4091

FIN DE DATOS