




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
282163	ASTM A-36/A-572-50	0.207	0.850	0.019	0.009	0.202	0.030	0.030	0.006	0.004	0.003	
282244	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.860	0.018	0.009	0.221	0.030	0.040	0.009	0.003	0.001	
282824	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.900	0.022	0.008	0.217	0.020	0.020	0.003	0.005	0.003	
282866	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.014	0.009	0.206	0.020	0.020	0.003	0.001	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
282163	260805583A	63.697 (KSI)	79.391 (KSI)	23 (%)
282163	260805584A	63.962 (KSI)	78.254 (KSI)	25 (%)
282244	260804529A	60.706 (KSI)	79.060 (KSI)	22 (%)
282244	260804530A	58.789 (KSI)	77.305 (KSI)	22 (%)
282824	260805405A	60.998 (KSI)	78.330 (KSI)	22 (%)
282824	260805406A	61.408 (KSI)	78.920 (KSI)	24 (%)
282866	260805518A	59.991 (KSI)	79.079 (KSI)	23 (%)
282866	260805519A	60.278 (KSI)	79.143 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
282163	260805583A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000095522	000100	1001059474	4453
282244	260805433A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000095522	000100	1001059474	4453
282824	260805433A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000095522	000100	1001059474	4453
282824	260805436A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000095522	000100	1001059474	4453
282866	260805583A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000095522	000100	1001059474	4453

FIN DE DATOS