




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
183206	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.890	0.017	0.004	0.246	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
183206	260805904A	57.251(KSI)	77.457(KSI)	24(%)								
183206	260805905A	55.442(KSI)	75.553(KSI)	24(%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE		
183206	260805906A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000095522	000130	1001061649	4453		
183206	260805908A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000095522	000130	1001061649	4453		
183206	260805909A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000095522	000130	1001061649	4453		
FIN DE DATOS												