




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 24.04.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
183328	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.860	0.014	0.005	0.230	0.010	0.020	0.004	0.003	0.001
283152	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.870	0.013	0.008	0.211	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
183328	260806109A	62.551(KSI)	76.117(KSI)	23(%)
183328	260806110A	62.375(KSI)	75.851(KSI)	21(%)
283152	260806066A	61.600(KSI)	78.867(KSI)	23(%)
283152	260806067A	60.647(KSI)	76.254(KSI)	22(%)
283152	260806102A	61.600(KSI)	78.867(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
183328	260806109A	12	16.0000	7.0000	12.2000	67.000	0000095605	000040	1001063047	4453
183328	260806110A	12	16.0000	7.0000	12.2000	67.000	0000095605	000040	1001063047	4453
183328	260806112A	12	16.0000	7.0000	12.2000	67.000	0000095605	000040	1001063047	4453
283152	260806109A	12	16.0000	7.0000	12.2000	67.000	0000095605	000040	1001063047	4453

FIN DE DATOS