




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
181008	ASTM A-992-50	0.194	0.850	0.017	0.005	0.217	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	
280922	ASTM A-992-50	0.185	0.900	0.017	0.008	0.197	0.010	0.020	0.006	0.003	0.001	
280966	ASTM A-992-50	0.187	0.840	0.020	0.005	0.189	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
181008	260801701A	55.180 (KSI)	75.632 (KSI)	25 (%)
181008	260801702A	56.099 (KSI)	75.888 (KSI)	25 (%)
280922	260801713A	57.646 (KSI)	74.763 (KSI)	23 (%)
280922	260801714A	58.773 (KSI)	76.326 (KSI)	25 (%)
280966	260801690A	53.986 (KSI)	74.060 (KSI)	24 (%)
280966	260801691A	55.110 (KSI)	75.114 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
181008	260801701A	12	12.0000	8.0000	12.2000	67.000	0000095574	000130	1001062153	4481
280922	260801715A	12	12.0000	8.0000	12.2000	67.000	0000095574	000130	1001062153	4481
280966	260801700A	12	12.0000	8.0000	12.2000	67.000	0000095574	000130	1001062153	4481
280966	260801701A	12	12.0000	8.0000	12.2000	67.000	0000095574	000130	1001062153	4481

FIN DE DATOS