




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
177399	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.920	0.016	0.007	0.216	0.030	0.030	0.015	0.003	0.001
183063	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.880	0.015	0.006	0.209	0.010	0.020	0.005	0.002	0.001
183094	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.860	0.016	0.008	0.218	0.010	0.010	0.005	0.003	0.001
282967	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.860	0.018	0.010	0.205	0.010	0.010	0.004	0.003	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	R.TENSION	%ELON.	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.8"
177399			65(KSI)	79(KSI)	21(%)
177399				64(KSI)	77(KSI) 22(%)
177399	260806287A	65.939(KSI)	77.980(KSI)	21(%)	
177399	260806288A	65.775(KSI)	77.683(KSI)	20(%)	
183063	260805614A	58.332(KSI)	76.625(KSI)	25(%)	
183063	260805615A	58.374(KSI)	76.789(KSI)	23(%)	
183063	260806310A	64.361(KSI)	78.728(KSI)	20(%)	
183094	260805670A	58.142(KSI)	78.352(KSI)	21(%)	
183094	260805671A	58.006(KSI)	77.132(KSI)	22(%)	
183094	260806325A	65.672(KSI)	78.572(KSI)	21(%)	
282967	260805643A	63.590(KSI)	79.642(KSI)	21(%)	
282967	260805644A	62.174(KSI)	79.718(KSI)	23(%)	
282967	260806284A	63.351(KSI)	78.030(KSI)	24(%)	

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
177399	260806286A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000095605	000090	1001064302	4453
183063	260806325A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000095605	000090	1001064302	4453
183094	260806325A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000095605	000090	1001064302	4453
183094	260806326A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000095605	000090	1001064302	4453
282967	260806286A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000095605	000090	1001064302	4453

FIN DE DATOS