




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 01.05.2008 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Vigas | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------|------------|--------------|-------|--|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | MN | P | S | SI | CU | CR | MO | V | NB/CB | |
| 282140 | ASTM A-992-50 | 0.189 | 0.850 | 0.018 | 0.004 | 0.229 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | |
| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | | | | | | | | | | |
| COLADA | NO. PAQUETE | L. ELASTICO | R. TENSION | % ELON. | | | | | | | | |
| 282140 | 260806498A | 63.179 (KSI) | 77.219 (KSI) | 24 (%) | | | | | | | | |
| 282140 | 260806499A | 63.002 (KSI) | 77.654 (KSI) | 22 (%) | | | | | | | | |
| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | | | | | |
| COLADA | NO. PAQUETE | NO. PZAS. | PERALTE (Plg.) | PATIN (Plg.) | LARGO (m) | PESO (KG/MTO) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED. CLIENTE | | |
| 282140 | 260806502A | 18 | 12.0000 | 6.5000 | 12.2000 | 44.600 | 0000095574 | 000100 | 1001066077 | 4481 | | |
| 282140 | 260806503A | 18 | 12.0000 | 6.5000 | 12.2000 | 44.600 | 0000095574 | 000100 | 1001066077 | 4481 | | |
| 282140 | 260806504A | 18 | 12.0000 | 6.5000 | 12.2000 | 44.600 | 0000095574 | 000100 | 1001066077 | 4481 | | |
| FIN DE DATOS | | | | | | | | | | | | |