




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 05.05.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
283411	ASTM A-992-50	0.200	0.860	0.018	0.004	0.212	0.010	0.020	0.005	0.002	0.001	
283413	ASTM A-992-50	0.198	0.860	0.013	0.007	0.225	0.030	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
283411	260806647A	58.791(KSI)	75.288(KSI)	23(%)
283411	260806648A	58.015(KSI)	75.024(KSI)	25(%)
283413	260806632A	58.858(KSI)	75.276(KSI)	21(%)
283413	260806633A	59.452(KSI)	73.635(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
283411	260806657A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095574	000070	1001066992	4481
283411	260806658A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095574	000070	1001066992	4481
283413	260806659A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.700	0000095574	000070	1001066992	4481

FIN DE DATOS