




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 28.05.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
177330	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.900	0.017	0.009	0.227	0.020	0.020	0.008	0.003	0.001	
183887	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.880	0.016	0.007	0.216	0.010	0.020	0.003	0.002	0.001	
183889	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.850	0.018	0.006	0.231	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
183895	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.016	0.005	0.226	0.020	0.020	0.003	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO					
L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"
			60(KSI)	78(KSI)	23(%)
			61(KSI)	79(KSI)	22(%)
177330	260807254A	57.232(KSI)	77.399(KSI)	22(%)	
177330	260807255A	58.548(KSI)	77.522(KSI)	24(%)	
183887	260807204A	60.739(KSI)	77.092(KSI)	23(%)	
183887	260807205A	61.798(KSI)	78.392(KSI)	22(%)	
183889	260807196A	63.053(KSI)	78.519(KSI)	22(%)	
183889	260807197A	63.473(KSI)	79.196(KSI)	21(%)	
183895	260807197A	62.347(KSI)	78.816(KSI)	22(%)	
183895	260807198A	61.877(KSI)	78.536(KSI)	21(%)	

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
177330	260807255A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.400	0000095574	000010	1001076187	4481
183887	260807205A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.400	0000095574	000010	1001076187	4481
183889	260807253A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.400	0000095574	000010	1001076187	4481
183895	260807255A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.400	0000095574	000010	1001076187	4481

FIN DE DATOS