




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.05.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
180381	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.025	0.007	0.219	0.030	0.020	0.006	0.005	0.001
180383	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.850	0.018	0.010	0.230	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
180381	260800777A	66.358 (KSI)	77.130 (KSI)	24(%)
180381	260800778A	66.494 (KSI)	78.758 (KSI)	25(%)
180383	260803025A	61.603 (KSI)	76.618 (KSI)	23(%)
180383	260803026A	60.704 (KSI)	76.319 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
180381	260807513B	12	18.0000	6.0000	12.2000	68.400	0000095643	000050	1001075828	4520
180383	260807513B	12	18.0000	6.0000	12.2000	68.400	0000095643	000050	1001075828	4520

FIN DE DATOS