




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.06.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
284733	ASTM A-36/A-572-50	0.215	0.870	0.011	0.009	0.180	0.030	0.020	0.006	0.002	0.001
482117	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.880	0.014	0.008	0.240	0.030	0.030	0.006	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
284733	260809768A	59.456 (KSI)	74.205 (KSI)	22 (%)
284733	260809769A	58.020 (KSI)	74.923 (KSI)	21 (%)
482117	260809770A	59.525 (KSI)	74.974 (KSI)	21 (%)
482117	260809771A	59.353 (KSI)	74.419 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
284733	260809770A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	4678	0000097629	000100	1001089512
284733	260809771A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	4678	0000097629	000100	1001089512
482117	260809770A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	4678	0000097629	000100	1001089512
482117	260809771A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	4678	0000097629	000100	1001089512
482117	260809772A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	4678	0000097629	000100	1001089512

FIN DE DATOS