




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.06.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
282864	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.890	0.011	0.005	0.231	0.020	0.020	0.009	0.004	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
282864	260805587A	61.515 (KSI)	79.742 (KSI)	24(%)
282864	260805588A	63.095 (KSI)	78.349 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
282864	260809755A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	4678	0000097629	000100	1001089211
282864	260809759A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	4678	0000097629	000100	1001089211
282864	260809760A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	4678	0000097629	000100	1001089211

FIN DE DATOS