




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 02.08.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
184708	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.840	0.014	0.007	0.193	0.010	0.010	0.005	0.003	0.001	
284286	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.860	0.011	0.005	0.227	0.020	0.020	0.009	0.002	0.001	
481942	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.850	0.013	0.007	0.215	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
184708	260809054A	59.759 (KSI)	77.213 (KSI)	22 (%)
184708	260809055A	60.972 (KSI)	77.812 (KSI)	21 (%)
284286	260808883A	60.995 (KSI)	77.261 (KSI)	21 (%)
284286	260808884A	59.787 (KSI)	75.613 (KSI)	22 (%)
481942	260808889A	59.789 (KSI)	76.302 (KSI)	22 (%)
481942	260808890A	62.429 (KSI)	76.791 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
184708	260809055A	32	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	OC4840	0000100036	000030	1001104667
284286	260809050A	32	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	OC4840	0000100036	000030	1001104667
481942	260809050A	32	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	OC4840	0000100036	000030	1001104667
481942	260809051A	32	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	OC4840	0000100036	000030	1001104667
481942	260809052A	32	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	OC4840	0000100036	000030	1001104667

FIN DE DATOS