




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
185733	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.840	0.023	0.005	0.223	0.040	0.030	0.007	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
185733	260811377A	56.536 (KSI)	76.760 (KSI)	22 (%)								
185733	260811378A	58.774 (KSI)	76.999 (KSI)	21 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA		
185733	260811381A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	OC4840	0000100036	000050	1001105897		
185733	260811382A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	OC4840	0000100036	000050	1001105897		
185733	260811385A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	OC4840	0000100036	000050	1001105897		
FIN DE DATOS												