




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
186144	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.020	0.010	0.199	0.020	0.020	0.006	0.005	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
186144	260812214A	57.252(KSI)	78.666(KSI)	23(%)								
186144	260812215A	57.963(KSI)	79.001(KSI)	21(%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA		
186144	260812220A	18	6.0000	6.0000	12.2000	37.200	OC4944	0000100373	000050	1001105659		
186144	260812222A	18	6.0000	6.0000	12.2000	37.200	OC4944	0000100373	000050	1001105659		
186144	260812223A	18	6.0000	6.0000	12.2000	37.200	OC4944	0000100373	000050	1001105659		
FIN DE DATOS												