




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
185683	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.840	0.013	0.006	0.220	0.030	0.010	0.005	0.002	0.001
285053	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.860	0.010	0.004	0.223	0.020	0.010	0.005	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
185683	260811415C	56.959 (KSI)	77.394 (KSI)	20 (%)
185683	260811416A	57.127 (KSI)	77.862 (KSI)	21 (%)
285053	260810528D	58.289 (KSI)	76.020 (KSI)	25 (%)
285053	260810529A	57.529 (KSI)	75.696 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
185683	260811422A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	OC4840	0000100036	000050	1001108604
185683	260811423A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	OC4840	0000100036	000050	1001108604
285053	260810634A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001108604

FIN DE DATOS											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--