




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
185084	ASTM A-36/A-572-50	0.210	0.860	0.014	0.005	0.216	0.020	0.010	0.005	0.002	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
185084	260809748A	60.712 (KSI)	75.479 (KSI)	22 (%)								
185084	260809749A	61.676 (KSI)	75.484 (KSI)	21 (%)								
185084	260809790A	61.998 (KSI)	76.099 (KSI)	22 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA		
185084	260809790A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	OC4840	0000100036	000080	1001112781		
185084	260809791A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	OC4840	0000100036	000080	1001112781		
FIN DE DATOS												