




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.09.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
286624	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.850	0.014	0.005	0.206	0.040	0.020	0.008	0.002	0.006	
286625	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.860	0.013	0.003	0.207	0.040	0.020	0.006	0.003	0.006	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
286624	260813845A	64.936 (KSI)	79.256 (KSI)	20 (%)
286624	260813846A	63.848 (KSI)	78.557 (KSI)	21 (%)
286625	260813850A	63.169 (KSI)	78.961 (KSI)	21 (%)
286625	260813858A	63.576 (KSI)	77.199 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg. PATIN (Plg.))	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
286624	260813848A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	4946	0000100389	1001116786
286624	260813849A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	4946	0000100389	1001116786
286624	260813850A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	4946	0000100389	1001116786
286625	260813850A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	4946	0000100389	1001116786

FIN DE DATOS
