




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.09.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
285040	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.860	0.014	0.006	0.220	0.030	0.030	0.007	0.002	0.001	
285050	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.870	0.008	0.010	0.215	0.020	0.010	0.005	0.002	0.001	
285055	ASTM A-36/A-572-50	0.211	0.860	0.013	0.004	0.224	0.010	0.020	0.004	0.004	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
285040	260810500A	56.849 (KSI)	75.209 (KSI)	22(%)
285040	260810501A	56.634 (KSI)	75.078 (KSI)	23(%)
285050	260810495A	55.949 (KSI)	75.107 (KSI)	24(%)
285050	260810496A	57.578 (KSI)	76.021 (KSI)	22(%)
285055	260810492A	56.727 (KSI)	75.196 (KSI)	21(%)
285055	260810493A	56.369 (KSI)	74.789 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
285040	260810500A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4946	0000100389	000060	1001116310
285040	260810611A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4946	0000100389	000060	1001116310
285050	260810499A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4946	0000100389	000060	1001116310
285050	260810500A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4946	0000100389	000060	1001116310
285055	260810611A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4946	0000100389	000060	1001116310

FIN DE DATOS