




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.11.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
187989	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.850	0.018	0.008	0.233	0.030	0.030	0.006	0.004	0.009	
286737	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.870	0.016	0.007	0.212	0.030	0.020	0.005	0.004	0.006	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
187989	260815416A	55.646 (KSI)	77.278 (KSI)	26 (%)
187989	260815420A	54.541 (KSI)	76.184 (KSI)	24 (%)
286737	260815389A	61.233 (KSI)	78.226 (KSI)	24 (%)
286737	260815390A	59.794 (KSI)	77.703 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
187989	260815426A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	OC5288	0000101726	000070	1001138926
187989	260815427A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	OC5288	0000101726	000070	1001138926
286737	260815392A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	OC5288	0000101726	000070	1001138926
286737	260815393A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	OC5288	0000101726	000070	1001138926

FIN DE DATOS