




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.11.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
188901	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.840	0.023	0.010	0.219	0.030	0.030	0.009	0.040	0.003	0.005	0.004
483815	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.810	0.018	0.010	0.228	0.030	0.030	0.007	0.023	0.003	0.005	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
188901	260816791A	61.212(KSI)	78.915(KSI)	23(%)
188901	260816792A	61.315(KSI)	78.920(KSI)	24(%)
188901	260817113A	56.347(KSI)	76.632(KSI)	21(%)
483815	260816909A	61.871(KSI)	76.525(KSI)	22(%)
483815	260816910A	61.786(KSI)	76.044(KSI)	21(%)
483815	260817117A	55.528(KSI)	76.025(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188901	260817117A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	OC5288	0000101726	000050	1001143616
483815	260817117A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	OC5288	0000101726	000050	1001143616
483815	260817118A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	OC5288	0000101726	000050	1001143616
483815	260817119A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	OC5288	0000101726	000050	1001143616

FIN DE DATOS