




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 22.11.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
287952	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.860	0.018	0.005	0.207	0.030	0.030	0.006	0.004	0.007	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
287952	260817448A	66.287 (KSI)	79.544 (KSI)	20 (%)
287952	260817449A	65.636 (KSI)	79.216 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
287952	260817450A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	OC5288	0000101726	000010	1001145796
287952	260817451A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	OC5288	0000101726	000010	1001145796
287952	260817453A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	OC5288	0000101726	000010	1001145796

FIN DE DATOS