




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.11.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
188107	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.840	0.018	0.005	0.202	0.030	0.030	0.006	0.005	0.006	
283559	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.860	0.013	0.006	0.215	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	
287855	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.870	0.013	0.006	0.231	0.020	0.020	0.005	0.003	0.006	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
188107	260815420A	54.471(KSI)	75.965(KSI)	22(%)
188107	260815421A	57.607(KSI)	77.682(KSI)	23(%)
188107	260815574A	61.676(KSI)	77.646(KSI)	21(%)
188107	260816083A	58.169(KSI)	79.060(KSI)	23(%)
283559	260807079A	56.982(KSI)	76.440(KSI)	25(%)
283559	260807080A	57.802(KSI)	76.955(KSI)	23(%)
283559	260814366A	56.982(KSI)	76.440(KSI)	25(%)
283559	260816054A	56.982(KSI)	76.440(KSI)	25(%)
287855	260815430A	58.675(KSI)	77.048(KSI)	23(%)
287855	260815434A	59.282(KSI)	77.096(KSI)	22(%)
287855	260815571A	60.422(KSI)	76.208(KSI)	20(%)
287855	260815572A	59.747(KSI)	75.643(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188107	260815575A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001148073
188107	260815576A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001148073
283559	260816053A	9	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	5443	0000102220	000040	1001148073
283559	260816054A	9	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	5443	0000102220	000040	1001148073
287855	260815575A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001148073

FIN DE DATOS