




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 21.01.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
186141	ASTM A-36/A-572-50	0.213	0.870	0.012	0.005	0.197	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	
188042	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.910	0.011	0.010	0.254	0.020	0.020	0.004	0.002	0.006	
287787	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.850	0.012	0.006	0.218	0.020	0.020	0.005	0.002	0.005	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
186141	260812185A	56.940(KSI)	77.964(KSI)	23(%)
186141	260812186A	56.080(KSI)	76.598(KSI)	22(%)
186141	260812253A	59.440(KSI)	77.435(KSI)	21(%)
186141	260815602A	55.775(KSI)	77.101(KSI)	24(%)
186141	260815603A	55.508(KSI)	76.667(KSI)	21(%)
188042	260815553A	59.904(KSI)	79.107(KSI)	20(%)
188042	260815554A	57.232(KSI)	77.892(KSI)	22(%)
188042	260815670A	57.232(KSI)	77.892(KSI)	22(%)
287787	260815555A	59.410(KSI)	79.500(KSI)	23(%)
287787	260815558A	60.157(KSI)	79.834(KSI)	21(%)
287787	260815646A	60.157(KSI)	79.834(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
186141	260815603A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5641	0000102942	000030	1001161988
188042	260815555A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5641	0000102942	000030	1001161988
287787	260815555A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5641	0000102942	000030	1001161988
287787	260815558A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5641	0000102942	000030	1001161988

FIN DE DATOS