




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.03.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
191440	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.910	0.010	0.007	0.234	0.030	0.030	0.011	0.034	0.003	0.009	0.005
191631	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.840	0.011	0.005	0.227	0.020	0.020	0.010	0.034	0.004	0.009	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
191440	260900231A	54.023(KSI)	73.692(KSI)	24(%)
191440	260900232A	54.586(KSI)	74.711(KSI)	25(%)
191631	260900280A	54.485(KSI)	74.472(KSI)	24(%)
191631	260900281A	55.588(KSI)	75.044(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
191440	260900276A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180423
191440	260900277A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180423
191440	260900278A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180423
191631	260900283A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180423

FIN DE DATOS