




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
187928	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.890	0.023	0.005	0.200	0.030	0.020	0.005		0.005	0.003	
291751	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.018	0.005	0.210	0.010	0.030	0.010	0.029	0.004	0.010	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
187928	260815332A	57.596(KSI)	77.721(KSI)	22(%)
187928	260815333A	57.002(KSI)	77.554(KSI)	21(%)
291751	260900407A	57.677(KSI)	75.300(KSI)	25(%)
291751	260900408A	57.271(KSI)	74.990(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
187928	260815337B	6	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	6027	0000104184	000080	1001181875
291751	260900409A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	6027	0000104184	000070	1001181875
291751	260900410A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	6027	0000104184	000070	1001181875
291751	260900411A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	6027	0000104184	000070	1001181875

FIN DE DATOS