




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
191832	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.850	0.018	0.005	0.203	0.050	0.030	0.008	0.025	0.004	0.007	0.003
191833	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.850	0.015	0.004	0.199	0.020	0.020	0.006	0.028	0.003	0.006	0.003
292002	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.870	0.019	0.010	0.208	0.010	0.020	0.006	0.041	0.003	0.007	0.003
292074	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.850	0.019	0.008	0.250	0.010	0.020	0.005	0.041	0.002	0.005	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
191832	260900709A	65.653(KSI)	79.045(KSI)	23(%)
191832	260900710A	65.555(KSI)	78.666(KSI)	23(%)
191833	260900730A	66.025(KSI)	79.753(KSI)	23(%)
191833	260900731A	65.988(KSI)	79.641(KSI)	22(%)
292002	260900676A	63.245(KSI)	79.210(KSI)	22(%)
292002	260900677A	62.097(KSI)	79.313(KSI)	24(%)
292074	260900695A	65.331(KSI)	79.422(KSI)	22(%)
292074	260900696A	65.184(KSI)	79.312(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
191832	260900806A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5897	0000103723	000090	1001184994
191832	260900807A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5897	0000103723	000090	1001184994
191833	260900807A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5897	0000103723	000090	1001184994
191833	260900855A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5897	0000103723	000090	1001184994
292002	260900855A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5897	0000103723	000090	1001184994
292074	260900855A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5897	0000103723	000090	1001184994

FIN DE DATOS