




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
191832	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.850	0.018	0.005	0.203	0.050	0.030	0.008	0.025	0.004	0.007	0.003
191874	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.870	0.016	0.004	0.239	0.020	0.020	0.005	0.035	0.004	0.006	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
191832	260900709A	65.653(KSI)	79.045(KSI)	23(%)
191832	260900710A	65.555(KSI)	78.666(KSI)	23(%)
191874	260900704A	65.796(KSI)	79.477(KSI)	23(%)
191874	260900705A	66.352(KSI)	79.753(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
191832	260900709A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	6027	0000104184	000050	1001185747
191832	260900711A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	6027	0000104184	000050	1001185747
191874	260900708A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	6027	0000104184	000050	1001185747
191874	260900709A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	6027	0000104184	000050	1001185747

FIN DE DATOS
