




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
192028	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.012	0.005	0.225	0.010	0.020	0.009	0.031	0.004	0.007	0.004	
192029	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.890	0.014	0.005	0.237	0.020	0.020	0.010	0.036	0.005	0.008	0.005	
292154	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.015	0.005	0.224	0.020	0.020	0.009	0.032	0.004	0.008	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
192028	260901003A	57.017 (KSI)	76.141 (KSI)	24 (%)
192028	260901004A	57.478 (KSI)	76.757 (KSI)	24 (%)
192029	260900981A	62.932 (KSI)	78.123 (KSI)	24 (%)
192029	260901002A	62.711 (KSI)	78.024 (KSI)	23 (%)
292154	260900981A	63.516 (KSI)	78.287 (KSI)	25 (%)
292154	260900982A	63.166 (KSI)	78.501 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
192028	260901003A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	5897	0000103723	000140	1001187195
192028	260901015A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	5897	0000103723	000140	1001187195
192029	260901003A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	5897	0000103723	000140	1001187195
192029	260901010A	10	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	5897	0000103723	000140	1001187195
292154	260901010A	10	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	5897	0000103723	000140	1001187195

FIN DE DATOS