




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 23.04.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
192028	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.012	0.005	0.225	0.010	0.020	0.009	0.031	0.004	0.007	0.004
192030	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.840	0.017	0.006	0.226	0.030	0.020	0.006	0.037	0.003	0.005	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
192028	260901003A	57.017 (KSI)	76.141 (KSI)	24(%)
192028	260901004A	57.478 (KSI)	76.757 (KSI)	24(%)
192030	260900990A	62.615 (KSI)	79.190 (KSI)	22(%)
192030	260900991A	63.117 (KSI)	77.711 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
192028	260901019B	8	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	5641	0000102942	000100	1001187578
192028	260901019D	2	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	5897	0000103723	000140	1001187578
192030	260901000A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	5897	0000103723	000140	1001187578
192030	260901001A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	5897	0000103723	000140	1001187578

FIN DE DATOS