




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
292157	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.860	0.022	0.004	0.226	0.010	0.030	0.009	0.037	0.005	0.009	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
292157	260901075A	58.560 (KSI)	77.484 (KSI)	23 (%)
292157	260901076A	60.241 (KSI)	78.536 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
292157	260901078A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6027	0000104184	000090	1001188236
292157	260901079A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6027	0000104184	000090	1001188236
292157	260901080A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6027	0000104184	000090	1001188236

FIN DE DATOS