




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 14.05.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
192559	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.019	0.004	0.217	0.020	0.020	0.007	0.034	0.004	0.009	0.005	
192564	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.860	0.014	0.008	0.223	0.020	0.020	0.007	0.050	0.004	0.009	0.004	
292663	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.860	0.013	0.007	0.209	0.020	0.020	0.007	0.040	0.004	0.009	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
192559	260901322A	60.194 (KSI)	77.592 (KSI)	24 (%)
192559	260901323A	59.800 (KSI)	77.671 (KSI)	23 (%)
192559	260901402A	69.741 (KSI)	79.835 (KSI)	21 (%)
192559	260901426A	66.955 (KSI)	79.019 (KSI)	22 (%)
192564	260901419A	68.448 (KSI)	79.080 (KSI)	22 (%)
192564	260901420A	69.909 (KSI)	79.992 (KSI)	21 (%)
292663	260901424A	66.572 (KSI)	78.973 (KSI)	21 (%)
292663	260901425A	70.627 (KSI)	79.289 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
192559	260901426A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6182	0000104573	000010	1001192623
192564	260901424A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6182	0000104573	000010	1001192623
292663	260901424A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6182	0000104573	000010	1001192623
292663	260901425A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6182	0000104573	000010	1001192623
292663	260901426A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6182	0000104573	000010	1001192623

FIN DE DATOS