




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.06.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
293141	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.856	0.020	0.007	0.200	0.025	0.024	0.008	0.033	0.003	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
293141	260902160A	60.535 (KSI)	78.367 (KSI)	24 (%)
293141	260902161A	61.269 (KSI)	78.775 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
293141	260902165A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	6404	0000105258	000080	1001200683
293141	260902166A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	6404	0000105258	000080	1001200683
293141	260902167A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	6404	0000105258	000080	1001200683

FIN DE DATOS