




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
280198	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.840	0.024	0.007	0.216	0.040	0.020	0.006	0.003	0.001
280200	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.830	0.022	0.008	0.235	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
280198	260800465A	62.461(KSI)	78.805(KSI)	22(%)
280198	260800466A	61.523(KSI)	78.935(KSI)	21(%)
280200	260800470A	62.702(KSI)	78.451(KSI)	22(%)
280200	260800471A	61.870(KSI)	77.635(KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
280198	260800489A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000093138	000040	1001021735	3876
280198	260800490A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000093138	000040	1001021735	3876
280200	260800486A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000093138	000040	1001021735	3876

FIN DE DATOS