




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.08.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
194731	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.892	0.013	0.007	0.210	0.030	0.012	0.022	0.006	0.050	0.002	0.006	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
194731	260903655A	60.202 (KSI)	75.484 (KSI)	22 (%)
194731	260903656A	58.616 (KSI)	74.065 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
194731	260903659A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	6698	0000106274	000090	1001219474
194731	260903660A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	6698	0000106274	000090	1001219474
194731	260903663A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	6698	0000106274	000090	1001219474

FIN DE DATOS