




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.08.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
194848	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.839	0.014	0.005	0.235	0.034	0.016	0.022	0.006	0.039	0.004	0.007	0.003
294687	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.855	0.015	0.004	0.202	0.034	0.020	0.024	0.008	0.022	0.002	0.006	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
194848	260903986A	62.686 (KSI)	79.279 (KSI)	21(%)
194848	260903987A	63.427 (KSI)	79.815 (KSI)	24(%)
194848	260904065A	62.686 (KSI)	79.279 (KSI)	21(%)
294687	260904069A	59.211 (KSI)	77.909 (KSI)	22(%)
294687	260904070A	60.137 (KSI)	79.503 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
194848	260904067A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	6698	0000106274	000020	1001222061
194848	260904068A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	6698	0000106274	000020	1001222061
194848	260904069A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	6698	0000106274	000020	1001222061
294687	260904069A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	6698	0000106274	000020	1001222061

FIN DE DATOS