




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.08.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
294939	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.811	0.015	0.006	0.205	0.023	0.017	0.017	0.004	0.034	0.002	0.007	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
294939	260904435A	67.151(KSI)	79.770(KSI)	24(%)										
294939	260904436A	66.385(KSI)	79.571(KSI)	25(%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
294939	260904437A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6698	0000106274	000060	1001226117				
294939	260904439A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6558	0000105774	000030	1001226117				
294939	260904440A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6558	0000105774	000030	1001226117				
FIN DE DATOS														