




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.09.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
295293	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.831	0.014	0.006	0.222	0.053	0.023	0.026	0.007	0.031	0.004	0.008	0.003
295294	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.839	0.025	0.004	0.229	0.024	0.020	0.020	0.006	0.035	0.004	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
295293	260904772A	71.313 (KSI)	79.978 (KSI)	21 (%)
295293	260904773A	71.492 (KSI)	79.690 (KSI)	22 (%)
295294	260904780A	63.685 (KSI)	78.921 (KSI)	24 (%)
295294	260904781A	62.925 (KSI)	79.194 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
295293	260904778A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6698	0000106274	000030	1001229473
295293	260904780A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6698	0000106274	000030	1001229473
295294	260904780A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6698	0000106274	000030	1001229473
295294	260904781A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6698	0000106274	000030	1001229473

FIN DE DATOS
