




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 07.09.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
194747	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.886	0.021	0.009	0.201	0.032	0.017	0.023	0.006	0.036	0.004	0.006	0.003
194845	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.846	0.018	0.004	0.199	0.035	0.021	0.021	0.006	0.034	0.003	0.008	0.003
295108	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.845	0.018	0.003	0.255	0.036	0.037	0.026	0.010	0.035	0.004	0.008	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
194747	260903933A	58.398 (KSI)	76.179 (KSI)	24 (%)
194747	260903934A	58.931 (KSI)	76.768 (KSI)	24 (%)
194845	260904003A	62.830 (KSI)	77.648 (KSI)	25 (%)
194845	260904004A	61.632 (KSI)	77.989 (KSI)	26 (%)
295108	260904759A	68.782 (KSI)	79.467 (KSI)	22 (%)
295108	260904760A	69.677 (KSI)	79.962 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
194747	260903939A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000060	1001230614
194845	260904008B	46	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6819	0000106821	000020	1001230614
295108	260904840A	7	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6698	0000106274	000030	1001230614

FIN DE DATOS